

Syb van Breda & Co

ARCHITECTS

AOK Haarlem, zaak 25010129 A.Hofmanweg 8 te Haarlem

Reactie Hoogheemraadschap Rijnland (namens deze architect Syb van Breda) op het advies van de AOK commissie op 3 november 2025



Het ensemble van oud- en nieuwbouw

Het advies van de commissie AOK:

“Wat betreft de architectuur merkt de commissie op dat het plan uitgaat van indrukwekkende, monolitische gebouwen. De wisselende kleurstelling van de nieuwe gebouwen met beplating in grijsstinten sluit hier echter niet volledig bij aan. De commissie adviseert om de uitstraling iets minder ‘licht’ en contrastrijk te maken en het ontwerp eenvoudiger te houden. Tevens wordt geadviseerd de hemelwaterafvoer in het ontwerp te integreren.”



Het nieuwe slibverwerkingsgebouw met de industriële gevel

Syb van Breda & Co

ARCHITECTS

Antwoord Rijnland op de kleurstelling:

Zoals toegezegd in de vergadering hebben wij de kleurstelling van de nieuwe gebouwen nog eens bekeken. Wij hebben (met u) vastgesteld dat het hier fabrieksachtige gebouwen betreft, waar flexibiliteit en bestendigheid tegen een agressief milieu van groot belang is. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een industrieel gevelsysteem dat op alle gebouwen toegepast kan worden, en waarmee we eenheid smeden. Wij hebben ook samen met u geconstateerd dat het waardevol is om zoveel mogelijk daglicht te laten toetreden in ruimten waar dat relevant is. Wij hebben hiervoor translucente panelen voorgeschreven die naadloos in het overall gevelsysteem passen. De consequentie van deze translucente panelen voor het gevelbeeld is dat er de zuivering een minder monoliet uiterlijk heeft. Er is immers altijd contrast tussen de gesloten en de lichtdoorlatende panelen. Om dit contrast te verzachten stellen wij voor om de gesloten panelen in twee kleuren toe te passen. Het uiteindelijke beeld is dat van een gevel met subtiel verspringende vlakken in verschillende grijs tinten. Wij hechten eraan om dit zo te houden.



De gevel van het nieuwe slibverwerkingsgebouw met zachte contrasten

Syb van Breda & Co

ARCHITECTS

Antwoord Rijnland op de integratie van de hemelwaterafvoer:

Het complex van gebouwen op de zuivering is strikt technisch en functioneel. Zoals ook op de platen hiervoor is te zien wordt het terrein overal gekenmerkt door kabelgoten, pijpen, vrachtauto bewegingen en diverse bijzondere objecten zoals lavafilters en silo's. Aan het gebouw komen kabelbanen en leidingbruggen. In dat complexe beeld is het ons inziens prima acceptabel om de hemelwaterafvoer zichtbaar maar zorgvuldig aan te brengen. Op de plaat hieronder zijn de afvoeren goed te zien, bescheiden (net als op alle al bestaande gebouwen op het terrein) en onderhoudstechnisch functioneel. Wij hechten eraan om het zo te houden.



De hemelwaterafvoeren zijn bescheiden en functioneel ingepast.